№ 001467

**Система добровольной сертификации пожарной безопасности и качества**
**№ РОСС RU.31675.04ПБК0**

# СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

Срок действия с 21.11.2017г по 20.11.2022г.

Код ОКПД 2 27.32.13.191

Код ТН ВЭД 8544499500

№ РОСС KR.31675.04ПБК0.Н00108

**ЗАЯВИТЕЛЬ** (наименование и местонахождение заявителя): Общество с ограниченной ответственностью «Технокабель-НН» (ООО «Технокабель-НН») ОГРН 1125256004180. Адрес: 603061, Нижегородская область, город Нижний Новгород, улица Адмирала Нахимова дом № 13, офис 6, телефон: +78312821220

**ИЗГОТОВИТЕЛЬ** (наименование и местонахождение изготовителя продукции): Общество с ограниченной ответственностью «Технокабель-НН» (ООО «Технокабель-НН») ОГРН 1125256004180. Адрес: 603061, Нижегородская область, город Нижний Новгород, улица Адмирала Нахимова дом № 13, офис 6, телефон: +78312821220

**ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ**: Общество с ограниченной ответственностью «ЦЕНТР СЕРТИФИКАЦИИ» (ОГРН 5167746487519). 117593, город Москва, улица Бульвар Литовский, дом 1, офис 1. Свидетельство № РОСС RU.31675.04ПБК0.00001, 09.01.2017г. по 08.01.2020г., тел. 8(926)2335528, факс 8(926)2335528 odckp@yandex.ru

**ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ** (информация о сертифицированной продукции, позволяющая провести идентификацию): Кабели монтажные огнестойкие, не распространяющие горение, для систем охранной и пожарной сигнализации, с медными жилами, с изоляцией из огнестойкой кремнеорганической резины, сечение жил от 0,2 мм до 2,5 мм, на напряжение переменного тока до 300 В включительно, марок: КПСнг(А)-FRLS, КПСЭнг(А)- FRLS, КПСЭнг(А)- FRLS, КПСЭСнг(А)- FRLS с оболочкой из ПВХ-пластиката пониженной пожароопасности с низким дымо и газовыделением; КПСнг(А)-FRHF, КПСЭнг(А)- FRHF, КПСЭнг(А)- FRHF, КПСЭСнг(А)- FRHF с оболочкой из полимерной композиции, не содержащей галогенов, КПСнг(А)-FRLSLTx, КПСЭнг(А)-FRLSLTx, КПСЭСнг(А)-FRLSLTx, КПСЭСнг(А)-FRLSLTx с оболочкой их поливинилхлоридного пластиката пониженной пожароопасности, с пониженным газо и дымовыделением и низкой токсичностью продуктов горения, выпускаемые по ТУ 3581-001-10647381-2012 «Кабели монтажные и огнестойкиеКПС» от 27.07.2012г. Серийный выпуск.

**СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ** (наименование национальных стандартов, стандартов организаций, сводов правил, условий договоров, их соответствие требованиям которых проводилась сертификация): Технический регламент о требованиях пожарной безопасности (Федеральный закон от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ, в ред. от 03.07.2016 N 301-ФЗ, от 29.07.2017 N 244-ФЗ). ГОСТ 31565-2012 Кабельные изделия. Требования пожарной безопасности. Класс пожарной опасности ПРГП 1 (ГОСТ IEC 60332-3-22-2011); показатель дымообразования – ПД1 (ГОСТ IEC 61034-2-2011); сохранение работоспособности при воздействии пламени в течение 180 минут - ПО 1; показатель токсичности продуктов горения – ПТПМ 1 (ГОСТ 12.1.044-89, п. 4.20); предел огнестойкости кабеля в условиях воздействия пламени – ПО1 (ГОСТ IEC 60331-21-2011). Показатель коррозийной активности ПКА1 (ГОСТ IEC 60754-1-2015).

**ПРОВЕДЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ (ИСПЫТАНИЯ) И ИЗМЕРЕНИЯ**: Протокол испытаний №0194Ц-С-2 от 20.11.2017 г. ООО «ЦЕНТР СЕРТИФИКАЦИИ» ИЛ «ЭКСПЕРТ» № ЦСБК.RU.04ПБК0 до 08.01.2020г

**ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ ДОКУМЕНТЫ**: Техническая документация производителя ТУ 3581-001-10647381-2012 «Кабели монтажные и огнестойкиеКПС» от 27.07.2012г

Руководитель (заместитель руководителя) органа по сертификации подпись, инициалы, фамилия — Коблов С.П.

М.П

Эксперт (эксперты) подпись, инициалы, фамилия — Самойлов Д.Н.