



Промрукав
Русский производитель электники

ООО «Промрукав»
611273, Владимирская обл., Суздальский р-н,
с. Пальное, 218 км, ш/д М-7 (Волга-1)
+7 (491) 812-77-70

ПАСПОРТ

Коробки для кабельного канала Промрукав

ТУ	ТУ 27.33.13-001-52715257-2017
Бренд	Промрукав
Гарантия производителя, мес.	24
Климатическое исполнение	УХЛ4
Рабочая температура, °C	-25...40
Срок хранения	12 месяцев с даты отгрузки, в упаковке предприятия - изготовителя
Степень защиты (IP)	IP42
Цвет	Белый

*характеристики соответствуют базе ETIM версия 5

Наименование показателя согласно НД	Нормы по НД, КД	Значение
Климатические испытания	п.1.1.5, 5.7 (метод испытания по ГОСТ 16962.1-89)	Соответствует
Проверка внешнего вида	Не допускается облой, недоливы, разнотон, деформация (коробление).	Соответствует
Проверка защиты от электрического тока	п.1.1.4, п.5.6 (метод испытания по ГОСТ 32126.1-2013 раздел 10)	Соответствует
Проверка маркировки на изделии	Маркировка выполняется литьевым способом на дне внутренней поверхности коробки. Маркировка должна содержать: товарный или фирменный знак предприятия-изготовителя, артикул коробки, степень защиты.	Соответствует
Проверка маркировки на ярлыке	Ярлык должен содержать: артикул изделия, размеры, количество штук в упаковке, дата изготовления, Фамилия упаковщика, № ОТК.	Соответствует
Проверка на механическую прочность	п.1.1.8, 5.10 (метод испытания по ГОСТ 32126.1-2013. раздел 15)	Соответствует
Проверка на нагревостойкость	п.1.1.9, 5.11 (метод испытания по ГОСТ 32126.1-2013 раздел 16)	Соответствует
Проверка степени защиты	п.1.1.6, 5.8 (метод испытания по ГОСТ 14254-96)	Соответствует
Проверка упаковки.	Упаковка изделий осуществляется в ящики из гофрированного картона по ГОСТ 9142. Укладка изделий в ящики должна производиться рядами по ГОСТ 7376. Клапаны ящика в местах соединения склеиваются клеевой лентой или скотчем.	Соответствует

Заключение о качестве

Продукция проверена, признана соответствующей ТУ 27.33.13-001-52715257-2017

Заместитель коммерческого директора
должность



подпись

Бурдаев В.В.
Ф.И.О.