



СИСТЕМА ДОВОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ «БЕЗОПАСНОСТЬ И КАЧЕСТВО»
Свидетельство о регистрации № РОСС RU.1539.04.ЖР00

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ ССБК SN.ПБ29.Н00047

№ ПС 005629

Срок действия с 29.03.2021 г. по 28.03.2024 г.

код ОК 034 (ОКПД2)

27.32.13.154

код ЕКПС

код ИН ВЭД России

8544 49 200 0

Заявитель Общество с ограниченной ответственностью «ИЭК ХОЛДИНГ». Адрес: 142100, Россия, Московская область, г. Подольск, пр. Ленина, дом 107/49, офис 457. ОГРН: 1077761125628. Тел.: +7(495)5422222, факс: +7(495)5422220. E-mail: info@ieek.ru.
(наименование Заявителя, адрес, ОГРН, телефон, факс)

Изготовитель «Ningbo Handian Cable Co., Ltd». Адрес: No 1999 Cidong Road, Binhai development district, CBL, Zhejiang, 315311, Китай. Тел.: +8657458588821, факс: +8657463668424.
(наименование Изготовителя, адрес, ОГРН, телефон, факс)

Орган по сертификации ССБК RU.ПБ29, Орган по сертификации «СЕРТИФИКОТЕСТ», Адрес: 127076, г. Москва, улица Матросская Тишина, д. 23/1, строение 1, этаж 2, помещение 14, комната 3. Тел.: +7(977)294 33 84.
(наименование и место нахождения органа по сертификации, адрес, телефон, факс)

подтверждает, что продукция Кабели связи симметричной парной скрутки (элитя пара) топарного для ка-
«ИТК», артикулов LC1-C5E04-321, LC1-C5E10-121, LC1-C5E25-121, LC1-C604-121,
LC1-C5E04-121, LC1-C5E100-121, LC1-C5E10-321, LC1-C5E25-321, LC1-C5E50-321, LC1-C5E100-321, LC1-C5E50-121, LC1-
C5E04-127, LC1-C5E04-327, LC1-C5E02-321, LC1-C5E02-121, LC1-C604-327, LC1-C604-321, LC1-C604-127, LC1-C604-627,
LC1-C604-621, LC1-C704-627, LC1-C704-621, LC1-C5C04-121-100, LC2-C5E04-121-100, LC2-C604-121, LC2-
C604-129, LC3-C604-329, LC3-C604-129, LC3-C604-323, LC1-C5E04-126, LC1-C5E04-124, LC1-C604-126, LC1-
C604-326, LC1-C704-626, LC3-C5E04-389, LC3-C5C04-189 категорий SE, E, 5A, 7, в полиэтиленовой изоляции, с медными
однопроводными и многопроводными проводниками диаметром от 0,4 до 0,8 мм, с числом пар жил от 1 до 100,
на номинальное переменное напряжение до 48 В, в защитной оболочке из полимерной композиции, не содержащей
галогенов (LSZH), не распространяющие горение при групповой прокладке и не выделяющие коррозионно-активных
газообразных продуктов при горении и тлении, исполнение – н(А)-НВ, выпускаемые по технической документации
изготовителя. Серийный выпуск.

(в описании об объекте сертификации, наименование идентифицирующего объекта)

соответствует требованиям ГОСТ 31565-2012 "Кабельные изделия. Требования пожарной
безопасности", п.п. 5.3, 5.5, 5.7, 5.9. Класс пожарной опасности кабельных
изделий согласно приложению №1 на бланке № ПС 005644.
(наименование документа, на соответствие которому (какому) продукция сертифицирована)



Проведенные исследования Протокол испытаний № 21-03-24/1С от 24.03.2021 г., ИЛ «СЕРТИФИКОТЕСТ»,
(испытания) и измерения ССБК RU.21ПБ27 до 24.12.2021 г.

(наименование испытательной лаборатории с указанием
адреса и контактного документа)

Представленные документы Техническая документация изготовителя. Сертификат системы менеджмента
(документы, представленные Заявителем и
или на сертификацию и на соответствие
доказательство соответствия продукции)

Руководитель (заместитель
руководителя) Органа по
сертификации

Эксперт (эксперты)


(подпись)

(подпись)

А.Ю. Анигашин
(подпись, печать)

Н.И. Королева
(подпись, печать)





СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ «БЕЗОПАСНОСТЬ И КАЧЕСТВО»
Свидетельство о регистрации № РОСС RU.И559.04.ЖР000

ПРИЛОЖЕНИЕ К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ

№ ССБК SN.ПБ29.Н00047

№ ПС 003644


Приложение №1 (лист 1 из 1) к сертификату соответствия

Сведения о национальных стандартах (свода правил), применяемых на добровольной основе

Обозначение национального стандарта или свода правил	Наименование, национального стандарта или свода правил	Подтверждаемые требования национального стандарта или свода правил
ГОСТ ИСО 60332-3-22-2011	Испытания электрических и оптических кабелей в условиях воздействия пламени. Часть 3-22. Распространение пламени по вертикально расположенным гужам, проводом или кабелям. Категория А.	Предел распространения горения кабельного изделия при групповой прокладке (ПРПГ) по категории А – П16.
ГОСТ ИСО 60754-1-2015 ГОСТ ИСО 60754-2-2015	Испытания материалов конструкции кабелей при горении. Часть 1. Определение количества выделяемых газов галогенных кислот. Испытания материалов конструкции кабелей при горении. Часть 2. Определение степени кислотности выделяемых газов, измерением pH и удельной проводимости.	Показатель коррозионной активности продуктов дымогазовыделения при горении и тлении полимерных материалов кабельного изделия – ПКА1.
ГОСТ 12.1.044-89 (п. 4.20) ГОСТ 31565-2012 (п. 5.9)	Система стандартов безопасности труда. Пожароопасность веществ и материалов. Номенклатура показателей и методы их определения. Кабельные изделия. Требования пожарной безопасности.	Эквивалентный показатель токсичности продуктов горения кабельного изделия – ПТПМ2.
ГОСТ ИСО 81084-2-2011	Измерение плотности дыма при горении кабелей в заданных условиях. Часть 2. Метод испытаний и требования к нему.	Показатель дымообразования при горении и тлении кабельного изделия – ПД1.
ГОСТ 31565-2012	Кабельные изделия. Требования пожарной безопасности.	Класс пожарной опасности кабельных изделий – П16.8.1.2.1

Руководитель (заместитель
руководителя) Органа по
сертификации

Эксперт (эксперты)


[подпись]

[подпись]

А.Ю. Акимов
[подпись, печать]

Н.И. Коробова
[подпись, печать]

