



СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ «БЕЗОПАСНОСТЬ И КАЧЕСТВО»
Свидетельство о регистрации № РОСС RU.И559.04.ЖР00

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ ССБК RU.ПБ10.Н30364

№ ПС 004214

код ОК 034-2014: 27.32.13
код ТН ВЭД России: 8544 42

ЗАЯВИТЕЛЬ

Общество с ограниченной ответственностью ООО «ИЭК ХОЛДИНГ». Место нахождения: 142100, Россия, Московская область, город Подольск, проспект Ленина, дом 107/49, офис 457. Место осуществления деятельности: 301030, Россия, Тульская область, город Ясногорск, улица П. Добрынина, дом 1-Б, ОГРН: 1077761125628. Телефон: +7(495) 542-22-22. Адрес электронной почты: info@iek.ru.

(наименование и местонахождение заявителя)

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

Общество с ограниченной ответственностью ООО «ИЭК ХОЛДИНГ». Место нахождения: 142100, Россия, Московская область, город Подольск, проспект Ленина, дом 107/49, офис 457. Место осуществления деятельности: 301030, Россия, Тульская область, город Ясногорск, улица П. Добрынина, дом 1-Б. Телефон: +7(495) 542-22-22. Адрес электронной почты: info@iek.ru.

(наименование и местонахождение изготовителя продукции)

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

№ ССБК RU.ПБ10 до 25.12.2020 г., Орган по сертификации продукции «Пожколисерт» АНО по сертификации «Электросерт», 129226, Россия, г. Москва, ул. Сельскохозяйственная, д. 12А, тел. (495) 995-1026.

(наименование и местонахождение органа по сертификации, выдвшего сертификат соответствия)

ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ

Кабельные линии и электропровода систем противопожарной защиты (огнестойкие кабельные линии ОКЛ) типа «ПЕК Expertcableline FR» изготавливаемые по СТО 57393508-0003-2018: смотри приложения бланка №№ 002687, 002688, 002689, 002691. Серийный выпуск.

(информация о сертифицируемой продукции, позволяющая проверить маркировку)

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ

ГОСТ Р 53316-2009 Кабельные линии. Сохранение работоспособности в условиях пожара. Метод испытания. Время сохранения работоспособности в условиях пожара составляет 15 минут.

(наименование документа, на соответствие которому (которых) производится сертификация)

ПРОВЕДЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ (ИСПЫТАНИЯ) И ИЗМЕРЕНИЯ

1. Протокол испытаний № К566 от 12.12.2018г. ИЦ ПБ «Пожколисерт» АНО «Электросерт». № ССБК RU.ПБ10 до 25.12.2020 г., 129226, г. Москва, ул. Сельскохозяйственная, д. 12А.

ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ ДОКУМЕНТЫ

Сертификат соответствия системы менеджмента качества ГОСТ Р ИСО 9001-2015 №ST.RU.0001.P40362 срок действия с 02.03.2018 по 01.03.2021.

(документы, представленные заявителем в орган по сертификации в качестве доказательства соответствия продукции требованиям)

СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ С 12.12.2018 г. ПО 11.11.2021 г.

Руководитель
(заместитель руководителя)
Органа по сертификации

Эксперт (эксперты)

И.И. Далбига

Е.О. Варлаков







СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ «БЕЗОПАСНОСТЬ И КАЧЕСТВО»
Свидетельство о регистрации № РОСС RU.И559.04.ЖР00

ПРИЛОЖЕНИЕ К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ

№ ССБК RU.ПБ10.Н00364

№ ПС 002689

Кабельные линии и электропроводки систем противопожарной защиты (огнестойкие кабельные линии ОКЛ) типа «IEK Expertcableline FR» изготавливаемые по СТО 57393508-0003-2018 состоящие из:

Кабели огнестойкие производства ООО «Кабельный завод «ЭКСПЕРТ-КАБЕЛЬ»	Систем кабельных лотков металлических (перфорированных и неперфорированных)* для электропроводок и аксессуаров к ним товарного знака IEK изготавливаемых по ТУ 27.33.13-002-83135016-2017, производства ООО «ИЭК ХОЛДИНГ»	Систем кабельных лестниц* металлических для электропроводок и аксессуаров к ним товарного знака IEK изготавливаемых по ТУ 27.33.13-002-83135016-2017, производства ООО «ИЭК ХОЛДИНГ»	Лотки металлические проволочные** для электропроводок и аксессуаров к ним товарного знака IEK изготавливаемых по ТУ 3449-003-91444636-16, ТУ 3449-005-91444636-16, производства ООО «Металлические Кабельные Трассы»
Кабели гибкие силовые, огнестойкие, с количеством жил от 1 до 21, сечением от 0,75 до 340 мм ² на напряжение 0,66 и 1 кВ: КГВВнг(A)-FRLS-XL, КГВВнг(A)-FRLS-XL, КГВВ-Пнг(A)-FRLS-XL, КГВВ-Пнг(A)-FRLS-XL, КГВВ-Пнг(A)-FRLSLTx-XL, КГВВ-Пнг(A)-FRLSLTx-XL, КГППнг(A)-FRHF LTx-XL, КГППнг(A)-FRHF LTx-XL, КГПП-Пнг(A)-FRHF LTx-XL, КГПП-Пнг(A)-FRHF LTx-XL, КГППнг(A)-FRHF, КГППнг(A)-FRHF, КГПП-Пнг(A)-FRHF, КГППнг(A)-FRLSLTx, КГВВнг-ФRLSLTx, КГВВ-Пнг(A)-FRLSLTx, КГВВ-Пнг(A)-FRLSLTx, КГППнг(A)-FRHF LTx, КГППнг(A)-FRHF LTx, КГПП-Пнг(A)-FRHF LTx, КГППнг(A)-FRHF LTx, КГПП-Пнг(A)-FRHF LTx, КГППнг(A)-FRHF LTx	Предел огнестойкости по СТО 57393508-0003-2018 EI5	Предел огнестойкости по СТО 57393508-0003-2018 EI5	Предел огнестойкости по СТО 57393508-0003-2018 EI5

* Системы кабельных лотков металлические (перфорированные и неперфорированные) и аксессуары к ним изготавливаемые по ТУ 27.33.13-002-83135016-2017, системы кабельных лестниц металлические для электропроводок и аксессуары к ним изготавливаемые по ТУ 27.33.13-002-83135016-2017, производства ООО «ИЭК ХОЛДИНГ» имеют предел огнестойкости R90, сертификат соответствия № НСОПБ.RU.ЭО.ПРО87.Н.00119 срок действия с 05.03.2018 по 05.03.2021;

** Лотки металлические проволочные для электропроводок и аксессуары к ним, изготавливаемые по ТУ 3449-003-91444636-16, ТУ 3449-005-91444636-16, производства ООО «Металлические Кабельные Трассы» имеют индекс огнестойкости R60, сертификат соответствия №АПБ.RU.ОС002/2.Н.00604 срок действия с 31.08.2015 по 30.08.2019.

Руководитель
(заместитель руководителя)
Органа по сертификации

Эксперт (эксперты)

(подпись)

(подпись)

И.И.Далбиги

Е.О.Варлаков





СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ «БЕЗОПАСНОСТЬ И КАЧЕСТВО»
Свидетельство о регистрации № РОСС RU.И559.04.ЖР00

ПРИЛОЖЕНИЕ К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ

№ ССБК RU.ПБ10.Н00364

№ ПС 002690

Кабельные линии и электропроводки систем противопожарной защиты (огнестойкие кабельные линии ОКЛ) типа «IEK Expertcableline FR» изготавливаемые по СТО 57393508-0003-2018 состоящие из:

Кабели огнестойкие производства ООО «Кабельный завод «ЭКСПЕРТ-КАБЕЛЬ»	Системы кабельных лотков металлических (перфорированные и неперфорированные)* для электропроводок и аксессуаров к ним товарного знака IEK изготавливаемых по ТУ 27.33.13-002-83135016-2017, производства ООО «ИЭК ХОЛДИНГ»	Системы кабельных лестниц* металлических для электропроводок и аксессуаров к ним товарного знака IEK изготавливаемых по ТУ 27.33.13-003-83135016-2017, производства ООО «ИЭК ХОЛДИНГ»	Лотков металлических проволочных** для электропроводок и аксессуаров к ним товарного знака IEK изготавливаемых по ТУ 3449-003-91444636-16, ТУ 3449-005-91444636-16, производства ООО «Металлические Кабельные Трассы»
Коробки монтажные огнестойкие ДВК П изготавливаемые по ТУ 3464-003-20507860-2015 производства ООО «Лексидатомитики»	Предел огнестойкости по СТО 57393508-0003-2018 E15	Предел огнестойкости по СТО 57393508-0003-2018 E15	Предел огнестойкости по СТО 57393508-0003-2018 E15
Коробки распаячные огнестойкие ПС товарного знака IEK изготавливаемые по ТУ 3464-001-86833692-2008 производства ООО «Плюстер»	Предел огнестойкости по СТО 57393508-0003-2018 E15	Предел огнестойкости по СТО 57393508-0003-2018 E15	Предел огнестойкости по СТО 57393508-0003-2018 E15

*Системы кабельных лотков металлические (перфорированные и неперфорированные) и аксессуаров к ним изготавливаемые по ТУ 27.33.13-002-83135016-2017, системы кабельных лестниц металлические для электропроводок и аксессуары к ним изготавливаемые по ТУ 27.33.13-003-83135016-2017, производства ООО «ИЭК ХОЛДИНГ» имеют предел огнестойкости R90, сертификат соответствия № НСОПБ.RU.ЭО.ПР087.Н.00119 срок действия с 06.03.2018 по 05.03.2021;

** Лотки металлические проволочные для электропроводок и аксессуары к ним, изготавливаемые по ТУ 3449-003-91444636-16, ТУ 3449-005-91444636-16, производства ООО «Металлические Кабельные Трассы» имеют индекс огнестойкости R60, сертификат соответствия №АГПБ.RU.ОС002/2.Н.00604 срок действия с 31.08.2016 по 30.08.2019.

Руководитель
(заместитель руководителя)
Органа по сертификации

Эксперт (эксперты)


(подпись)

(подпись)

И.И. Далгин

Е.О. Варлаев





СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ «БЕЗОПАСНОСТЬ И КАЧЕСТВО»
Свидетельство о регистрации № РОСС RU.И559.04.ЖР00

ПРИЛОЖЕНИЕ К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ

№ ССБК RU.ЛБ10.Н00364


№ ПС 002691

Время сохранения работоспособности кабельных линий и электропроводки систем противопожарной защиты (огнестойкие кабельные линии ОКЛ) типа «IEK Expertcableline FR» изготавливаемые по СТО 57393508-0003-2018 в условиях испытаний:

Кабели огнестойкие производства ООО «Кабельный завод «ЭКСПЕРТ-КАБЕЛЬ»	Систем кабельных лотков металлических (перфорированных и неперфорированных)* для электропроводок и аксессуаров к ним товарного знака IEK изготавливаемых по ТУ 27.33.13-002-83135016-2017, производства ООО «ИЭК ХОЛДИНГ»	Систем кабельных лестниц* металлических для электропроводок и аксессуаров к ним товарного знака IEK изготавливаемых по ТУ 27.33.13-003-83135016-2017, производства ООО «ИЭК ХОЛДИНГ»	Лотков металлических проволочных** для электропроводок и аксессуаров к ним товарного знака IEK изготавливаемых по ТУ 3449-003-91444636-16, ТУ 3449-005-91444636-16, производства ООО «Металлические Кабельные Трассы»
Кабель ППГнг(A)-FRHF 3x1,5 по ТУ 3500-002-29225139-2014	15 мин	15 мин	15 мин
Кабель ПБГнг(A)-FRLSLTx 3x1,5 по ТУ 3500-003-29225139-2015	15 мин	15 мин	15 мин
Кабель ВВГнг(A)-FRLS 3x1,5 эк (N, PE) по ТУ 3500-004-29225139-2015	18 мин	15 мин	15 мин
Кабель ПвВнг(A)-FRLS 4x16 по ТУ 3500-005-29225139-2016	24 мин	20 мин	29 мин
Кабель КТБВнг(A)-FRLS 3x1,5 по ТУ 27.32.13-007-29225139-2017	24 мин	21 мин	25 мин
Коробки монтажные огнестойкие ДВК.П по ТУ 3464-003-20597860-2015	18 мин	15 мин	15 мин
Коробки распределительные огнестойкие ПС товарного знака IEK по ТУ 3464-001-86833092-2008; 100x100x50 мм	15 мин	15 мин	15 мин
150x110x70 мм	15 мин	15 мин	15 мин

Руководитель
(заместитель руководителя)
Органа по сертификации

Эксперт (эксперты)


(подпись)

(подпись)

Н.И.Далибайев

Е.О.Варлаков

